

Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина - Одсек за урбанизам, решавајући по захтеву ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Јагодина, ул. 7. јула бр. 62, за издавање локацијских услова, на основу члана 8д Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС" бр. 35/2015) и члана 12. става 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" број 22/15) уз сходну примену члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС" број 22/15) доноси

ЗАКЉУЧАК

1.ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Јагодина, ул. 7. јула бр. 62, за издавање локацијских услова због недостатака у садржини идејног решења.

Садржина идејног решења не одговара у потпуности садржини прописаној Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" број 23/2015).

У идејном решењу (ИДР) није спакована општа документација за пројекат електроенергетских инсталација (насловна страна, садржај, решење о одређивању одговорног пројектанта и изјава одговорног пројектанта) на прописаним обрасцима, а у складу са чланом 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" број 22/15).

У идејном решењу није посебно одвојен поднаслов Текстуални опис већ је сажет текстуални опис достављен само уз образац 0.5.: Општи подаци о објекту.

У идејном решењу нису наведени и спаковани графички прилози: нема ситуације са предлогом планиране трасе оверене и потписане од стране главног пројектанта, а приложени графички прилози такође нису оверени и потписани од стране главног пројектанта.

Идејно решење садржи само податке о кабловском воду за напајање новопланиране трафостанице (за коју нису издати локацијски услови нити је објекат са грађевинском дозволом). Неопходно је или прво поднети захтев за локацијске услове за трафостаницу или овим захтевом обухватити и новопланирану изградњу трафостанице.

2. Подносилац захтева може отклонити утврђене недостатке и поднети нов, усаглашен захтев у року од 10 дана од дана пријема закључка из става 1, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници града Јагодина, без достављања документације већ поднете уз захтев који је одбачен и без плаћања административне таксе.

Образложење

Дана 23.04.2015. године ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Јагодина, ул. 7. јула бр. 62,1, поднела је захтев за издавање локацијских услова за изградњу локалног електричног подземног вода за напајање трафостанице ТС "Јагодина 153".

Увидом у приложено идејно решење у аналогном облику, утврђено је да садржина идејног решења не одговара садржини која је прецизно прописана Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 23/2015), у свему како је наведено у диспозитиву закључка.

На основу напред наведеног потребно је кориговати и допунити идејно решење и поднети у прописаном року нов, усаглашен захтев.

На основу свега наведеног, решено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Шумадијски управни округ Крагујевац, у року од 5 дана од пријема. Жалба се подноси преко ове градске управе и таксира са 430,00 динара таксе на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број 97 04-096, прималац Буџет Републике Србије.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОБИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЈАГОДИНА, број 353-143/2015-04, дана 24.04.2015. године.

УРБАНИСТА,
Стојановић Љиљана, д.и.а.



НАЧЕЛНИК,
Ведрана Љубанић, дипл.правник

